

環境部 函

地址：100006 臺北市中正區中華路1段83號

聯絡人：陳啟仁

電話：(02)2311-7722#2839

電子郵件：cjchen@moenv.gov.tw

831

高雄市大寮區內厝路137巷10號

受文者：祥新工程有限公司

發文日期：中華民國 114年6月16日

發文字號：環部水字第 1141038803 號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：預建污字第0800-05號審定登記文件、申請文件各1份

主旨：貴公司申請鼎昇牌FTS-10型號預鑄式建築物污水處理設施審定登記展延併基本資料變更(申請單位權利讓渡予祥新工程有限公司)一案，經審定予以通過，展延後登記事項詳如附審定登記文件，請查照。

說明：

- 一、依據貴公司114年5月8日鼎字第114050801號函暨預鑄式建築物污水處理設施管理辦法辦理。
- 二、證書費電子檔收據(證照費字第：114004508(B))新臺幣500元整，已逕寄貴公司電子郵件信箱。
- 三、檢附加蓋騎縫章之鼎昇牌FTS-10型號預鑄式建築物污水處理設施審定登記文件計12頁(預建污字第0800-05號)及申請文件各1份。
- 四、處分相對人名稱：祥新工程有限公司(負責人：陳泱陵、身分證字號：E22022****)、貴社統一編號：90074740、公司所在地：831高雄市大寮區內厝路137巷10號。
- 五、對本處分如不服應於接到本處分書之次日起30日內繕具訴願書送由本部轉送行政院審議。

六、副本抄送內政部及相關單位，本案審定登記文件及申請文件相關資料涉及個人資料部分，請依個人資料保護法相關規定妥為保存使用。

正本：祥新工程有限公司

副本：內政部(含審定文件及申請文件)、直轄市政府、縣(市)政府、直轄市環保機關、縣(市)環保機關、各科學工業園區管理局、內政部國家公園署、經濟部水利署臺北水源特定區管理分署、經濟部產業園區管理局(以上均含附件)、鼎昇衛材有限公司

部長彭啓明

本案依照分層負責規定授權單位主管決行

預鑄式建築物污水處理設施審定登記文件 首頁

審定字號：預建污字第 0800-05 號


祥新工程有限公司申請預鑄式建築物污水處理設施，經內政部及環境部共同審定通過並登記下列事項。

- 一、名稱：預鑄式建築物污水處理設施
- 二、廠牌：鼎昇牌
- 三、型號：FTS-10
- 四、基本資料及規格：第 2 頁至第 12 頁(共 11 頁)
- 五、材質：玻璃纖維 (FRP)
- 六、外型：圓柱體，總長：2.76 公尺，槽體數：1 個
槽體尺寸：2.76(L)×1.80(D)，單位：公尺
- 七、人孔數：3 個
- 八、有效期限：自 114 年 6 月 28 日至 117 年 6 月 27 日


中 華 民 國 114 年 6 月 16 日

污水處理流程及控制圖（包括水流方向及各處理單元之控制參數）


設計說明書—處理流程圖及設施概要(1)



污水處理設施俯視圖



污水處理設施側視圖




圖例	名稱	圖例	名稱
	抽水機		曝氣池
	集水池		沉澱池
	消毒池		消毒池
	沉澱池		沉澱池
	集水池		集水池

FRP基本規格
1. 抗拉強度: 7.2kgf/mm²
2. 抗曲強度: 14.0kgf/mm²
3. 巴氏硬度: 40
4. 玻璃含量: 25%
5. 耐熱溫度: ±2.0mg/cm²

廠牌: 鼎昇牌
型號: FTS-10

污水處理設施剖面圖




厭氣濾床槽一、二俯視圖、剖面圖、側視圖


廠牌：鼎昇牌
型號：FTS-10

- FRP基本規格
1. 抗拉強度：7.2kgf/mm²
 2. 抗油強度：14.0kgf/mm²
 3. 巴氏硬度：40
 4. 玻璃含量：25%
 5. 耐熱品性：±2.0mg/cm²


圖例說明	圖例	名稱	名稱
		進氣口	進氣口
		出氣口	出氣口
		散氣器	散氣器
		濾料層	濾料層
		支撐架	支撐架
		蓋板	蓋板




厭氣濾床槽俯視圖
單位：mm 比例：1/30



厭氣濾床槽A-A剖面圖
單位：mm 比例：1/30




厭氣濾床槽B-B剖面圖
單位：mm 比例：1/30



厭氣濾床槽C-C剖面圖
單位：mm 比例：1/30




接觸曝氣槽俯視圖、剖面圖、側視圖



沉澱槽俯視圖、剖面圖、側視圖

廠牌：鼎昇牌 型號：FTS-10




預鑄式建築物污水處理設施審定登記文件
基本資料及規格


頁次：第 11 頁/共 12 頁

消毒槽俯視圖、剖面圖、側視圖


廠牌：鼎昇牌
型號：FTS-10



消毒槽B-B側視圖
單位m
比例1/10




消毒槽A-A剖面圖
單位m
比例1/10




消毒槽俯視圖
單位m
比例1/10

放流槽俯視圖、剖面圖、側視圖


廠牌：鼎昇牌
型號：FTS-10



單位m
比例1/10
放流槽B-B側視圖



單位m
比例1/10
放流槽A-A剖面圖



單位m
比例1/10
放流槽俯視圖